



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЧЕРКАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З
ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Смілянська 120, м. Черкаси, 18000, тел./факс 63-48-91/55-29-63
E-mail: Lab_region_ck@cherk-consumer.gov.ua Код ЄДРПОУ 00720616



20380
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 004384 п/20

« 19 » серпня 2020 р.

Замовник	Комунальне підприємство 'Управління водопровідно-каналізаційного господарства'
Адреса	Черкаська обл м. Канів вул 1 Травня

Об'єкт(и) випробування (опис, стан) та ідентифікаційний(і) номер(и): 004384п/1/20-Вода питна; 004384п/2/20-Вода питна; 004384п/3/20-Вода питна; 004384п/4/20-Вода питна; 004384п/5/20-Вода питна; 004384п/6/20-Вода питна; 004384п/7/20-Вода питна; 004384п/8/20-Вода питна; 004384п/9/20-Вода питна; 004384п/10/20-Вода питна; 004384п/11/20-Вода питна; 004384п/12/20-Вода питна; 004384п/13/20-Вода питна; 004384п/14/20-Вода питна

Місце відбору:	н/с 206 Дивізії, н/с Підстінок, н/с Монастирок, башта Костянтиця, н/с ільєнка ,вул Дніпровська,1,, СІІ №6, Енергетиків 206, Дорошенка 2 А , Пилипенка,16 ,Паркова33,Максимовича,Училище культури ,Бессарабія
Належить:	004384п/1/20-н/с 206 ї.Дивізії, УКРАЇНА; № 004384п/2/20-н/с Підстінок, УКРАЇНА; № 004384п/3/20-н/с Монастирок, УКРАЇНА; № 004384п/4/20-башта Костянтиця , УКРАЇНА; № 004384п/5/20-н/с Ільєнка, УКРАЇНА; № 004384п/6/20-вул. Дніпровська,1 , УКРАЇНА; № 004384п/7/20-СІІ №6, УКРАЇНА; № 004384п/8/20-Енергетиків,206, УКРАЇНА; № 004384п/9/20-Дорошенка 2 А , УКРАЇНА; № 004384п/10/20-Пилипенка,16 , УКРАЇНА; № 004384п/11/20-Паркова,33 , УКРАЇНА; № 004384п/12/20-Максимовича , УКРАЇНА; № 004384п/13/20-Училище культури ,УКРАЇНА; № 004384п/14/20-Бессарабія ,УКРАЇНА
Відбір зразків:	Зразки відібрани: зав. лабораторією Сокур Ю.В., 17.08.2020 р., Відбір зразків згідно: ДСТУ ISO 5667-11:2005 Супровідна від 17.08.2020 р.
Дата надходження зразка:	17.08.2020 р. о 13 год. 23 хв.
Мета випробувань:	Перевірка відповідності зразків: 004384п/1/20-Вода питна; 004384п/2/20-Вода питна; 004384п/3/20-Вода питна; 004384п/4/20-Вода питна; 004384п/5/20-Вода питна; 004384п/6/20-Вода питна; 004384п/7/20-Вода питна; 004384п/8/20-Вода питна; 004384п/9/20-Вода питна; 004384п/10/20-Вода питна; 004384п/11/20-Вода питна; 004384п/12/20-Вода питна; 004384п/13/20-Вода питна; 004384п/14/20-Вода питна за мікробіологічними показниками відповідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 (ДСанПіН 2.2.4-400-10)
Проведено випробування:	Мікробіологічні випробування
Термін проведення випробування:	17.08.2020 р. - 19.08.2020 р.

004384п/1/20-Вода питна

Мікробіологічні випробування

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність ****
Число бактерій КУО в 1 см ³ води, що досліджують (ЗМЧ) за 37 градусів С	Не більше 100	24	ДСТУ ISO 6222:2002	Не визначалась	Відповідає
Ентерококи, КУО/100мл	Відсутність(< 1)	< 1	ISO 7899-2000	Не визначалась	Відповідає
E.coli в 1 дм ³	Відсутність(< 1)	< 1	ДСТУ ISO 9308-1:2005	Не визначалась	Відповідає

004384п/2/20-Вода питна

Мікробіологічні випробування

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання**	Відмітка про відповідність ****
Число бактерій КУО в 1 см ³ води, що досліджують (ЗМЧ) за 37 градусів С	Не більше 100	8	ДСТУ ISO 6222:2002	Не визначалась	Відповідає
Ентерококи, КУО/100мл	Відсутність(< 1)	< 1	ISO 7899-2000	Не визначалась	Відповідає
E.coli в 1 дм ³	Відсутність(< 1)	< 1	ДСТУ ISO 9308-1:2005	Не визначалась	Відповідає

